

Væggerløse Vandværk Amba



Hygiejneforskrift ved nyetablering på ledningsnettet

Hygiejneforskrift, der skal efterleves ved arbejde på Væggerløse Vandværks drikkevandsledninger

Hygiejneforskriften skal efterleves af alle entreprenører og håndværksmestre samt disses medarbejdere, der udfører arbejder på drikkevandsledninger, som er ejet af Væggerløse Vandværk Amba.

Hygiejneforskriften omfatter:

Personlig hygiejne:

Når man arbejder med drikkevand skal man hele tiden være meget omhyggelig med hensyn til god personlig hygiejne. Det betyder at man skal:

- Vaske hænder med sæbe, eller som minimum anvende desinficerende vådservietter / håndsprit.
- Møde på arbejdspladsen i rent tøj, eventuelt overtrækstøj og rent fodtøj.
- Før man skærer hul på en drikkevandsledning, skal man desinficere hænder med desinficerende vådservietter eller håndsprit.
- Ved sår eller lignende på hænder skal der anvendes nye engangs gummihandsker, når der arbejdes på vandledningsnettet.

Arbejdsredskaber, bil og materialer:

Alle redskaber og materialer, som enten kommer i direkte kontakt med drikkevand, eller i kontakt med overflader f.eks. inderside af ledninger, **skal** holdes rene for at undgå forurening af drikkevandet.

Derfor skal følgende overholdes:

- Værktøj skal være rent og desinficeret.
- Værktøj, der bruges til vandledningsarbejde, må ikke bruges til andet arbejde.
- Værktøjet skal opbevares på et sikkert og rent sted, **og må ikke aflægges på jorden.** Dette gælder også når der arbejdes i en udgravning. Her kan værktøjet f.eks. opbevares i en spand.
- Når nye vandrør, som senere skal anvendes ved ledningsarbejde oplagres, skal begge rørender være korrekt tilproppede.
- Ved svejsning af vandledninger SKAL disse, senest til fyraften, proppes af med specielle propper, som skal opbevares rene og være desinficerede umiddelbart før brug.

- Alle materialer f.eks. svejsemuffer og anboringsbøjler, skal opbevares sikkert og i originalindpakning f.eks. plastikposer indtil de skal anvendes. Umiddelbart før anvendelse skal de afsprittes eller dyppes i Rodalon/Klor, som er dokumenteret godkendt til langtidskontakt med levnedsmidler. Rodalonen/kloren opblandes til minimum 10 %. Ved el-fittings skal der anvendes sprit.
- Før arbejde på drikkevandsledninger må påbegyndes, **SKAL** det sikres, at alle afløbsledninger i udgravningen er ubeskadigede og tætte.
- Hvis nye rør til drikkevandsledninger konstateres uden propper, må de ikke anvendes før godkendelse af Væggerløse Vandværk.

Arbejdsinstruks ved udførelse af ledningsarbejder:

- Før et ledningsarbejde påbegyndes skal det sikres, at de ting der skal bruges, så arbejdet kan gennemføres i *een* operation, herunder tilstrækkelig pumpekapacitet, slanger, materialer m.v. er til stede.
- Ved sammenkobling af nyetablerede eller renoverede ledninger forholdes som anført i "Hygiejneinstruks for Reparation på ledningsnettet."
- Det skal sikres, at slanger fra pumper føres tilstrækkeligt langt væk fra udgravningen, således at udpumpet vand ikke kan løbe tilbage i udgravningen.

Skylning før ibrugtagning:

Før ledninger kan tages i brug efter reparation eller nyanlæg skal der ske en udskylning af ledningerne.

Ved afsluttet ledningsarbejder, herunder montering af stikledninger, skal nye hovedledninger skylles igennem med rent vand med ca. 1 m³ i timen.

Der skal udtages en vandprøve fra hovedledningen, af et akkrediteret laboratorium. Vandprøven skal analyseres ligeledes af et akkrediteret laboratorium.

Godkendelsen skal opfylde gældende grænseværdier for bakteriologisk kontrol (kim 22, kim 37, Coliforme bakterier, E-coli) ref. DR012.

Når der foreligger et analyseresultat, skal dette straks tilsendes Væggerløse Vandværk.

Godkendt vandanalyse fra et akkrediteret laboratorium er en betingelse for, at det udførte bygge- og anlægsarbejder kan betragtes som afleveret.

Udgiften til det godkendte analyseresultat afholdes af vandværket. Udgifterne til ikke godkendte analyser afholdes af entreprenøren.

ERKLÆRING:

Denne erklæring skal udfyldes og underskrives af alle entreprenører/håndværksmestre, der arbejder på Væggerløse Vandværks vandledningsnet med navn og firmanavn. Erklæringen skal læses og forstås af hver enkelt medarbejder.

Kopi af den underskrevne erklæring, der gælder for et år ad gangen, skal afleveres til Væggerløse Vandværk, og der skal ligeledes forefindes et eksemplar på arbejdspladsen.

Bemærk: Konstaterer Væggerløse Vandværk, eller en repræsentant for dette, at hygiejneforskriften ikke overholdes, skal arbejdet øjeblikkeligt standses. Dette gælder uanset om der aktuelt er konstateret en forurening eller forureningsrisiko.

Væggerløse Vandværk kan kræve, at entreprenøren udskifter medarbejdere, som ikke overholder hygiejneforskriften.

Undertegnede erklærer hermed, at jeg har læst og forstået, og at jeg til enhver tid vil overholde Væggerløse Vandværks "Hygiejneforskrift for Nyetablering på Ledningsnettet"

Dato: _____

Underskrift: _____

Navn (blokbogstaver): _____

Firma: _____